

成 績 書

工試成績 第18-028 号

平成 18 年 4 月 24 日

北海道立工業試験場長



依 頼 者 札幌市豊平区月寒東2条19丁目13番9号
イー・アイ工業株式会社

試 料 名 カーテンウォール受け材 (φ 10.7 × 1000mm, SS400) 4 本

依 頼 事 項 耐荷重試験

成 績

依頼者から提出された試料について試験・分析した結果は次のとおりです。

記

耐荷重試験

試験荷重 (kN)	た わ み (mm)			
	締付けトルク 0 N・m	締付けトルク 19.6 N・m	締付けトルク 38.2 N・m	締付けトルク 58.8 N・m
0.05	3.5	1.00	0.60	0.45
0.10	6.0	2.00	1.25	0.95
0.15	7.5	3.00	1.85	1.50
0.20	9.0	3.95	2.45	2.00
0.25	10.0	4.95	3.10	2.50
0.30	11.0	5.85	3.70	3.00
0.35	12.0	6.75	4.30	3.55
0.40	13.0	7.60	4.90	4.05
0.45	14.0	—	5.50	4.60
0.50	14.5	—	6.05	5.10

以下余白

- ・ この成績書を証明用として提出する場合などには、謄本の交付を請求することができます。
- ・ 成績書に記載された内容を製品等に表示する場合は、必ず全文を記載してください。